



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
Всеволожского района**

ул. Народная, д. 7, мкр. Южный,
г. Всеволожск, Ленинградская область, 188645
тел./факс: (81370) 4-08-74
телефон «доверия»: (812) 579-99-99

25.12.2023 № 8/Н

на № _____ от _____
Представление об устранении причин и условий,
способствующих совершению
административных правонарушений

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствующих совершению
административных правонарушений
(в порядке ст. 29.13 КоАП РФ)

Материалами проверки по факту пожара, произошедшего 24 ноября 2023 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Ветеранов д.16 и зарегистрированного в Журнале регистрации пожаров и иных происшествий ОНДиПР Всеволожского района 24 ноября 2023 года за номером 1347, установлено, что юридическим лицом ООО «УК «Рекорд» 24 декабря 2023 года в 20:46 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Ветеранов д.16, нарушены требования пожарной безопасности, а именно:

1. Допущено размещение различных предметов на путях эвакуации - п. 27 пп. б) Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

2. На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты - п. 54 правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479,

3. Не обеспечено исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности (система дымоудаления) – п. 54 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. За что предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1

Комиссия 25.12.2023
Васильев В.А.
Директору
ООО «УК Рекорд»

Васильеву В.А.

пр-кт Пискаревский, д. 20, литер А,
пом. 1-Н, каб. 5,
г. Санкт-Петербург, 195221

Вх. № 980
ООО «УК «Рекорд»
25.12.2023

статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях.

Сообщая об изложенном, прошу Вас принять необходимые меры к устранению перечисленных выше нарушений, создающих условия для возникновения пожаров, а также меры по устранению причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений должностными лицами возглавляемого Вами учреждения.

В соответствии со ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях по настоящему представлению не позднее, чем в месячный срок, Вы должны принять необходимые меры, о результатах в полном объеме по изложенным в представлении вопросам сообщить в отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

Дополнительно сообщаем Вам, что в соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), муниципальный контроль, сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), муниципальный контроль, таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет административное наказание.

Главный государственный инспектор
Всеволожского района
по пожарному надзору



А.В. Михеев

1-1М